

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,
odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu
Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Zkušební laboratoř 1018.9

Akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

strana: 1
stran: 2

ZPRÁVA O ZKOUŠCE

100140469
ze dne: 4. 7. 2014

Zadavatel: LASSELSBERGER, a.s.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Vzorky dodány: 3. 7. 2014 **Zkouška ukončena:** 4. 7. 2014

Název výrobku: Slinutá glazovaná dlažba Savana 33x33 cm CSAV.DAA3B210 – 217.RA.1

Předmět a metoda zkoušení:

Stanovení pH:

metodika č. 100614

Stanovení kovů ve vodách a vodních výluzích – AAS plamen :

metodika č. 100612-01

Stanovení celkového organického uhlíku (TOC):

metodika ANECLAB s.r.o.


Posouzení smyslových vlastností - chuť, pach:

neakreditovaná zkouška

Zákonný podklad zkoušky: vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody České republiky, která vychází.

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:




Ing. Libuše Pražáková
Technický vedoucí laboratoře

Popis a identifikace vzorku:

Slinutá glazovaná dlažba Savana 33x33 cm CSAV.DAA3B210 – 217.RA.1

- z hlediska technologie výroby dlažby Savana dochází k propojení neglazovaného materiálu Taurus a glazovaného materiálu Color TWO

Provedení zkoušky:

Výluh byl připraven dle výluhové zkoušky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., ve třech po sobě následujících 72 hodinových intervalech při 23°C.

Stanovení pH , vodivosti, organoleptických vlastností (stanovení pachu a chuti) bylo provedeno u třetího výluhu.

Tato zpráva o zkoušce je vydána na základě Protokolu o zkoušce č. 100-046380 ze dne 11. 12. 2013 vydaným TZÚS Praha, s. p. - odštěpným závodem ZÚLP České Budějovice.

Hodnocení:

Výsledky provedených analýz z výše uvedeného protokolu byly porovnány s 10 % hygienického limitu platného pro pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Hodnoty TOC byly porovnány s 20 % hygienického limitu, jak stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.

Závěr:

Všechny naměřené hodnoty migrovaných složek **vyhovují** požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Předložený výrobek slinuté glazované dlažby Savana 33x33 cm CSAV.DAA3B210 – 217.RA.1 **neovlivňuje** kvalitu pitné vody ani její organoleptické vlastnosti a splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě o zkoušce platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna technických předpisů, technické specifikace, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).