

Přehled požadavků na protiskluznost podlah			
Předpis	Požadovaná hodnota	Země	Oblast použití
Vyhláška 146/2024 Sb. ČSN 73 4001:2024	součinitel smykového tření $\mu \geq 0,3$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 30 nebo úhel sklonu min. 6° (třída R9)	závazné v ČR	podlahy bytových a pobytových místností
Vyhláška 146/2024 ČSN 73 4001:2024	součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 40 nebo úhel sklonu min. 10° (třída R10)	závazné v ČR	podlahy staveb užívaných veřejností
Vyhláška 146/2024 Sb. ČSN 73 4130	pro schodiště: součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště $\mu \geq 0,5$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 50 nebo úhel sklonu min. 10° (třída R10), na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany $\mu \geq 0,6$ za sucha a za mokra nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 60 nebo úhel sklonu min. 12° (třída R10) pro šikmé privátní podlahy se sklonem > 3° [5 %]: součinitel smykového tření za sucha a za mokra $\mu \geq 0,3 + tg \alpha$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. $30 \times (1 + tg \alpha)$ nebo úhel sklonu min. $6^\circ \times (1 + tg \alpha)$ pro šikmé veřejné podlahy se sklonem > 3° [5 %]: součinitel smykového tření za sucha a za mokra $\mu \geq 0,5 + tg \alpha$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 50 $\times (1 + tg \alpha)$ nebo úhel sklonu min. $10^\circ \times (1 + tg \alpha)$	závazné v ČR	veřejné schodiště a šikmé bezbariérové zóny a rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu
Vyhláška 146/2024 Sb. ČSN EN 13451-1 EN 16 165	úhel sklonu $\geq 12^\circ$ (třída A)	závazné v EU, ČR	převlékárny a šatny, suché chodby pro chůzi na boso, dna bazénů bez sklonu od 80 do 135 cm, suchá sauna
	úhel sklonu $\geq 18^\circ$ (třída B)	závazné v EU, ČR	sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody, vodorovná dna bazénů do 80 cm, dna bazénů se sklonem min. 8° a hloubkou do 135 cm, parní sauna
	úhel sklonu $\geq 24^\circ$ (třída C)	závazné v EU, ČR	startovací bloky, schody do vody, šikmé okraje bazénů, dna bazénů se sklonem min. 8° a hloubkou do 135 cm, nášlapné plochy žebříků, průchozí bazén
ASR A1.5:2022 Bezpečnostní předpis Vyhláška 146/2024 Sb. ČSN 73 4001:2024 DIN 51 130 EN 16 165	úhel sklonu od 6 do 10° (třída R9)	ASR A 1.5 :2022 nezávazné v ČR, EU Vyhláška 146/2024 Sb.* ČSN 73 4001:2024** závazné v ČR	vstupní prostory, schodiště, jídelny, kanceláře, toalety ve veřejných budovách, výstavní místnosti
	úhel sklonu od 10 do 19° (třída R10)		toalety ve školách a školkách, sprchy, okolí bazénu, šatny, umývárny, strážní místnosti, prodejny balených potravin, sklady*, hygienická zařízení*, malé kuchyně*, kavárny*, čajovny*
	úhel sklonu od 19 do 27° (třída R11)		prodejní místa pro nebalené zboží, výroby*, kuchyně do 100 obědů za den*, prodejny*, letištní haly*, autoservis*, terasy a venkovní prostory**
	úhel sklonu od 27 do 35° (třída R12)		přípravné a gastronomické kuchyně, místnosti pro opravy a údržbu, mlékárny*, udrny*, ČOV*, chladiřny*, velkokuchyně*, kuchyně nad 100 obědů*, hasičské zbrojnice*
	úhel sklonu od 35° (třída R13)		zpracování potravin, rafinerie*, jatka*, výroba uzenin* a lahůdek*

Za předpokladu, že vybraný protiskluzný povrch splňuje na území ČR požadovanou protiskluznost, můžeme se inspirovat požadavky německého bezpečnostního předpisu ASR A1.5:2022 pro vybrané prostory. Vždy ale dbáme na to, aby byl splněn požadavek na minimální součinitel smykového tření za sucha nebo za mokra (0,3 pro soukromé prostory a 0,5 pro veřejné stavby).

Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic RAKO OBJECT podle ČSN EN 16165:2022, ČSN 74 4505: 2025

Protiskluzné vlastnosti	Koeficient tření		Úhel skluzu (obuv)		Úhel skluzu (bosá noha)
Série/Povrch	μ za sucha	μ za mokra	R	V [cm³/dm²]	(A, B, C)
TAURUS (povrch)					
Mat Matt	≥ 0,6	≥ 0,5	R10		B
Reliéf SR1	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	V4	B
Reliéf SR2	≥ 0,7	≥ 0,6	R12	V4	B
Reliéf SR4	≥ 0,7	≥ 0,6	R12	V4	C
Reliéf SR7	≥ 0,7	≥ 0,6	R11		B
Reliéf SR20	≥ 0,7	≥ 0,6	R13	V8	C
Reliéf SRM	≥ 0,7	≥ 0,6	R12		B
Tvarovky pro nevidomé*	≥ 0,7	≥ 0,6	R11		A
ColorTWO a POOL (povrch)					
GAK ^(ABS)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10		B
GAA...	≥ 0,5	≥ 0,3	-		-
GAF	≥ 0,6	≥ 0,5	R10		B
Reliéf GRN	≥ 0,6	≥ 0,5	R10		B
Reliéf GRS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10		B
Reliéf GRH	≥ 0,7	≥ 0,5	-		C
Schodovka, schodový stupeň POOL (XP...)	≥ 0,7	≥ 0,6	-		C
Přelivová hrana POOL (XP...)	≥ 0,7	≥ 0,6	-		C
Odtokový kanál POOL (XP...)	≥ 0,7	≥ 0,6	-		C
Mozaika mat 5×5 cm (GDM05...)	≥ 0,5	≥ 0,5	-		-
Mozaika mat 2,5×2,5 cm (GDM02...)	≥ 0,5	≥ 0,5	-		-

V4 a V8 – výtlačný objem v reliéfním povrchu [4 a 8 cm³/dm²]
*Jsou určeny pouze pro vodící a varovné pruhy pro nevidomé
Protiskluzný charakter dlaždic klade zvýšené nároky na čištění.

Pro podlahy s vysokými nároky na protiskluznost doporučuje vhodné vlastnosti předpis ASR A1.5:2022, kde např. v potravinářství a velkokuchyních musí reliéfní povrch dlaždic pojmout do prohlubní reliéfu určité množství tuků nebo jiných látek. Podle druhu a výšky reliéfu se podle DIN 51 130 označuje tzv. výtlačný objem v cm³ na 1 dm² a označuje se písmenem V a příslušným číselným údajem (např. V4), viz tabulka 2. Naměřené hodnoty protiskluznosti podle metody výkyvu nebo mobilního tribometru (DCOF) pro Severní Ameriku najdete v tabulce 3.

Tabulka 2

Min. výtlačný objem v cm³/dm²	Označení
> 4	V4
> 6	V6
> 8	V8
> 10	V10

Tabulka 3

Skupina výrobků	Pendulum (AS 4586)	Pendulum (ČSN EN 16165:2022)	DCOF (ANSI A137.1)
RAKO Outdoor 60 × 60 × 2 a 60 × 120 × 2 cm	třída 3	> 36	> 0,7

Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic RAKO HOME podle ČSN EN 16165:2022, ČSN 74 4505:2025

Protiskluzné vlastnosti	Koeficient tření		Úhel skluzu (obuv)	Úhel skluzu (bosá noha)
Série	μ za sucha	μ za mokra	R	(A, B, C)
Abetone  / Abetone (DAA4H...)	≥ 0,6 / ≥ 0,6	≥ 0,5/ ≥ 0,5	R10 / R9	B / A
Atacama	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Alba (DAR...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Alba (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Alba (DAP..., DDPSE...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	-
Base (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,3	R9	A
Base (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Betonico 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Betonico (DAF...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R11	B
Betonico Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Blank	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Blend	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Blend (DDM...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R10	A
Block 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Block Iappato	≥ 0,5	≥ 0,4	R9	-
Board (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Board (DDM06..., DDPSE...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Bricola 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Bricola Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Castone 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Castone Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Cava (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Cava (DAL..., DDL06...)	≥ 0,5	≥ 0,3	-	-
Cava (DDM...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R10	B
Cemento (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	-
Cemento (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Cemento (DDPSE...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Como (DAR..., DDP...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Como (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Compila (DAA..., DAK..., )	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Compila (DAF...)	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	B
Concept	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	-
Core (DAR..., DDM..., )	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Core (DAG...)	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	C
Core Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Craft 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Dale (DAR..., DDM..., )	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Dale (DAF...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R11	B
Dale (DAE...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R12	B
Dale (DAG...)	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	C
Era	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Era (DDM...)	≥ 0,7	≥ 0,6	R10	B
Extra 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Flash (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Flash (DDM...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R10	B
Fly 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Fly Industrial	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Form (DAA...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Form (DDM..., DDR...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Garda	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Kaamos (DAA..., DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Kaamos (DAK11..., DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Kaamos Industrial	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Kaamos Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Levante (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Levante (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Limestone (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Limestone (DAR..., DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Limestone (DAL...)	≥ 0,5	≥ 0,3	-	-
Linka 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Mixtone 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Mixtone Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Onyx (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Onyx (DDM...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R10	B
Onyx (DAL..., DDL...)	≥ 0,5	≥ 0,3	-	-
Piazzetta 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Piazzetta Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Pino (DAR...)	≥=0,6	≥=0,5	R9	A
Pino (DDM...)	≥=0,6	≥=0,5	R10	B
Pino Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Plank (DAR...)	≥=0,6	≥=0,5	R9	A
Plank (DDM...)	≥=0,6	≥=0,5	R10	B
Plywood 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Porfido 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Quarzit (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Quarzit (DAR..., DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Quarzit Outdoor (60×120×2)	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Rave 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Rave Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Rebel (DAK...,DAA...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Rebel (DDM..., DAK11...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Rebel Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Saloon (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Saloon (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Shade 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Siena	≥ 0,6	≥ 0,4	R9	-
Siena (DDP...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Touch (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Touch (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Vals 	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Vals Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Via	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Via (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B

Bezpečnostní předpis ASR A1.5:2022 pro podlahy na pracovištích s nebezpečím uklouznutí

Aplikace předpisu ASR A1.5:2022 je na území ČR nezávazná a pouze doporučující. Směrodatné jsou národní vyhlášky a normy, viz: přehled požadavků na protiskluznost podlah.

0	Všeobecné pracovní prostory*)		9.7	Kuchyně kavárna a čajoven, staniční kuchyně	R10
0.1	Vstupy uvnitř budov**)	R9	9.8	Umývárny	
0.2	Vnější vstupy do budov	R11 nebo R10 V4	9.8.1	Umývárny k 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
0.3	Vnitřní schodiště***)	R9	9.8.2	Umývárny k 9.2	R11
0.4	Vnější schodiště	R11 nebo R10 V4	9.8.3	Umývárny k 9.3	R12
0.5	Šikmé rampy v interiéru (od 3% sklonu, např. pro vozíčkáře)	o 1° vyšší než okolí	9.9	Jídelny, hostinné prostory, kantýny včetně obslužných a servírovacích chodeb	R9
0.6	Sanitární prostory		9.10	Prostor pultu, prostor baru	R10
0.6.1	Toalety	R9			
0.6.2	Umývárny a převlékárny	R10	10	Chladírny a mrazírny	
0.7	Odpočinkové prostory a kantýny	R9	10.1	Pro nebalené zboží	R12
0.8	Prostory první pomoci	R9	10.2	Pro balené zboží	R11
1	Výroba margarínu, potravinářských tuků a olejů		11	Prodejny	
1.1	Roztavené tuky	R13 V6	11.1	Přijem zboží – maso	
1.2	Rafinerie jedlých olejů	R13 V4	11.1.1	Pro nebalené zboží (např. volně v přepravních krabicích)	R11
1.3	Výroba a balení margarínu	R12	11.1.2	Pro balené zboží	R10
1.4	Výroba a balení jedlých tuků, stáčení jedlých olejů	R12	11.2	Přijem zboží – ryby	R11
2	Zpracování mléka, výroba sýrů		11.3	Obslužné chodby pro maso a uzeniny	
2.1	Zpracování čerstvého mléka vč. výroby másla	R12	11.3.1	Pro nebalené zboží	R11
2.2	Výroba, skladování a balení sýrů	R11	11.3.2	Pro balené zboží	R10
2.3	Výroba zmrzliny	R12	11.4	Obslužné místo pro chléb, pekárenské výrobky, nebalené zboží	R10
3	Výroba čokolády a cukrovinek		11.5	Obslužné místo pro mléčné výrobky a lahůdky, zboží	R10
3.1	Cukrovary	R12	11.6	Obslužné chodby pro ryby	
3.2	Výroba kakaa	R12	11.6.1	Pro nebalené zboží	R12
3.3	Výroba surovin	R11	11.6.2	Pro balené zboží	R11
3.4	Výroba tabulek, dutinek a pralinek	R11	11.7	Obslužné místo, vyjma odst. č. 11.3–11.6	R9
4	Výroba pečiva (pekárny, cukrárny, výroba trvanlivého pečiva)		11.8	Příprava masa	
4.1	Výroba těsta	R11	11.8.1	Pro zpracování masa, vyjma odst. č. 5	R12 V8
4.2	Prostory, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty	R12	11.8.2	Pro zpracování masa, vyjma odst. č. 5	R11
4.3	Umývárny	R12 V4	11.9	Prostory vážení kytic	R11
5	Porážení, zpracování masa		11.10	Prodejní prostory s pecemi	
5.1	Jatky	R13 V10	11.10.1	Pro výrobu chleba a pečiva	R11
5.2	Zpracování vnitřností	R13 V10	11.10.2	Pro ohřev polotovarů chleba a pečiva	R10
5.3	Dělení masa	R13 V8	11.11	Prodejní prostory s pevně zabudovanými fritézami nebo grily	R12 V4
5.4	Výroba uzenin	R13 V8	11.12	Prodejní prostory, prostory pro zákazníky	R9
5.5	Oddělení vařených uzenin	R13 V8	11.13	Prostory pro přípravu potravin pro samoobslužné obchody	R10
5.6	Oddělení syrových uzenin	R13 V6	11.14	Registrační pokladny a prostory balení	R9
5.7	Sušárna uzenin	R12	11.15	Venkovní prodejní plochy	R11 nebo R10 V4
5.8	Udírný	R12	12	Prostory zdravotní a pečovatelské služby	
5.9	Nasolování	R12	12.1	Dezinfekční prostory (mokré)	R11
5.10	Zpracování drůbeže	R12 V6	12.2	Předčištění pro sterilizaci	R10
5.11	Krájecí a balicí oddělení	R12	12.3	Fekální prostory, vylévací prostory, nečisté prostory ošetřovacích úkonů	R10
5.12	Dílna s prodejním prostorem	R12 V8 ****)	12.4	Pitevny	R10
6	Zpracování ryb, výroba lahůdek		12.5	Prostory medicínských lázní, hydroterapie	R11
6.1	Zpracování ryb	R13 V10	12.6	Umývárny operačních sálů, sádrovny	R10
6.2	Výroba lahůdek	R13 V6	12.7	Sanitární prostory, staniční umývárny	R10
6.3	Výroba majonézy	R13 V4	12.8	Prostory pro léčebné koupele, hydroterapii	R9
7	Zpracování zeleniny		12.9	Operační prostory	R9
7.1	Výroba kyselého zelí	R13 V6	12.10	Stanice s nemocničními pokoji a před síní	R9
7.2	Výroba zeleninových konzerv	R13 V6	12.11	Lékařské praxe, denní kliniky	R9
7.3	Sterilizační prostory	R11	12.12	Lékárny	R9
7.4	Přípravný zeleniny pro zpracování	R12 V4	12.13	Laboratoře	R9
8	Mokré prostory pro výrobu potravin a nápojů (pokud nejsou uvedeny zvlášť)		12.14	Holičské a kadeřnické salony	R9
8.1	Skladovací sklepy, kvasné sklepy	R10	13	Prádelny	
8.2	Stáčírny nápojů, výroba ovocných šťáv	R11	13.1	Prádelny s průběžnými (rourovými) pračkami nebo s vibračními pračkami	R9
9	Kuchyně, jídelny		13.2	Prostory s pračkami, ze kterých je prádlo vyjímáno nevyždímané	R11
9.1	Gastronomické kuchyně (restaurační, hotelové)	R12	13.3	Prostory s mandlováním a žehlením	R9
9.2	Kuchyně pro veřejné stravování v domovech, školách, školkách, sanatoriích	R11	14	Výroba krmiv	
9.3	Kuchyně pro veřejné stravování v nemocnicích, klinikách	R12	14.1	Výroba suchých krmiv	R11
9.4	Velké kuchyně pro hromadné stravování v menzách, kantýnách, vývařovnách	R12	14.2	Výroba krmiv s použitím tuku a vody	R11 V4
9.5	Zpracovatelské kuchyně (rychlá občerstvení, bufety)	R12	15	Výroba kůží, textilu	
9.6	Rozmrazovací a ohřívací kuchyně	R10	15.1	Vodní dílny v koželužnách	R13
			15.2	Místnosti s vydělavacími stroji	R13 V10
			15.3	Prostory s výrobou lepených usní	R13 V10
			15.4	Místnosti pro výrobu mazadel	R12
			15.5	Prostory pro barvení textilií	R11

16	Lakovny			
16.1	Prostory mokrého broušení	R12 V10		
16.2	Práškové nanášení barev	R11		
16.3.	Lakovny	R10		
17	Keramický průmysl			
17.1	Mokré mletí	R11		
17.2	Míchače. Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, grafit, umělé pryskyřice	R11 V6		
17.3	Lisování (tváření). Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, grafit, umělé pryskyřice	R11 V6		
17.4	Odlévání	R12		
17.5	Glazování	R12		
18	Zpracování a opracování skla a kamene			
18.1	Rezání a broušení kamene	R11		
18.2	Tvarování dutého a plochého skla	R11		
18.3	Broušení dutého a plochého skla	R11		
18.4	Výroba izolačního skla. Zacházení se suchou maltou	R11 V6		
18.5	Balení, zasilání plochého skla. Zacházení s antiadheziv	R11 V6		
18.6	Leptací a kyselinová leštící zařízení pro sklo	R11		
19	Betonárky			
19.1	Místa omývání betonu	R11		
20	Sklady			
20.1	Sklady olejů a tuků (které jsou určeny k částečnému odstranění – např. v dílnách)	R12 V6		
20.2	Sklady pro balené zboží	R10		
20.3	Venkovní sklady	R11 nebo R10 V4		
21	Chemické a tepelné zpracování železa a kovů			
21.1	Moření	R12		
21.2	Kalírný	R12		
21.3	Laboratoře	R11		
22	Zpracování a opracování kovů, kovozpracující dílny			
22.1	Galvanizace	R12		
22.2	Zpracování šedé litiny	R11 V4		
22.3	Oblasti mechanického opracování kovů (např. soustružení, frézování), ražení, lisování, tažení]	R11		
22.4	Oblasti mechanického zpracování se zvýšeným zatížením olejem a mazivem	R11 V4		
22.5	Mycí prostory součástí, odpařovací prostory	R12		
23	Dílny pro údržbu vozidel			
23.1	Prostory pro údržbu a opravy	R11		
23.2	Pracovní a zkušební jámy	R12 V4		
23.3	Myčky	R11 V4		
24	Dílny pro údržbu letadel			
24.1	Hangáry	R11		
24.2	Haly pro opravy	R12		
24.3	Mycí prostory	R11 V4		
25	Likvidace odpadních vod			
25.1	Čerpací prostory	R12		
25.2	Prostory odvodňování kalů	R12		
25.3	Prostory česlí	R12		
25.4	Stanoviště obsluhy, pracovní a údržbářské plošiny	R12		
26	Hasičské zbrojnice			
26.1	Stanoviště vozidel	R12		
26.2	Prostory zařízení pro péči o hadice	R12		
27	Funkční prostory pro inhalace a léčení dýchacích cest			
27.1	Přípravna	R10		
27.2	Kondiční místnost	R10		
27.3	Cvičebna	R11		
27.4	Vzduchová komora	R10		
27.5	Dokončovací místnost	R11		
27.6	Aklimatizační místnost	R11		
27.7	Centrála	R9		
28	Školy a školky			
28.1	Vstupní prostory, chodby, přestávkové haly	R9		
28.2	Učebny	R9		
28.3	Schodiště	R9		
28.4	Toalety, umývárny	R10		
28.5	Učební kuchyně ve školách (viz také č. 9.2, 9.6 nebo 9.7)	R10		
28.6	Kuchyně ve školkách (viz také č. 9)	R10		
28.7	Strojní dílny pro zpracování dřeva	R10		
28.8	Odborné prostory pro dílny	R10		
28.9	Školní dvůr	R11 nebo R10 V4		
29	Peněžní ústavy			
29.1	Prostory přepážek	R9		
30	Provozní venkovní cesty			
30.1	Chodníky	R11 nebo R10 V4		
30.2	Nákladní rampy			
30.2.1	Zastřešené	R11 nebo R10 V4		
30.2.2	Nezastřešené	R12 nebo R11 V4		
30.3	Šikmé rampy (od 3% sklonu; např. pro invalidní vozíky, nakládací můstky)	R12 nebo R11 V4		
30.4	Úseky pro tankování			
30.4.1	Kryté úseky pro tankování	R11		
30.4.2	Nekryté úseky pro tankování	R12		
31	Parkovací plochy			
31.1	Garáže, výškové a podzemní bez vlivu počasí****)	R10		
31.2	Garáže, výškové a podzemní s vlivem počasí	R11 nebo R10 V4		
31.3	Venkovní parkovací plochy	R11 nebo R10 V4		
32	Lázně			
32.1	Individuální a společné šatny	R10		
32.2	Sauny a relaxační prostory	R10		
32.3	Sprchy a prostory sprch	R10		
32.4	Okolí bazénu	R10		

*) Pro podlahy ve vlhkých oblastech, po kterých se chodí naboso, viz Informace DGUV „Podlahové krytiny pro mokré oblasti naboso“ (informace DGUV 207-006)

**) Vstupní prostory podle odst. č. 01 jsou všechny prostory, do kterých se vchází přímo zvenku a kam může vnikat venkovní vlhkost.

***) Schodiště, rampy podle čísel 0.3 a 0.5 jsou ty, na které může vlhkost proniknout zvenčí. Pro přilehlé oblasti je nutno dodržet § 4 odst. 10.

****) Je-li všude položena stejná podlahová krytina, může být vstupní prostor upraven prostřednictvím analýzy nebezpečí (zohlednění procesu údržby, pracovních procesů a při spádu kluzkých látek na podlahu) až na V4.

*****) Pěší zóny, které nejsou ovlivněny rizikem uklouznutí v důsledku povětrnostních podmínek, jako je prudký déšť nebo vnesená vlhkost.